

Vážený pane starosto,

od včerejšího dne se intenzivně zabýváme zvýšenou hladinou volného chloru v pitné vodě ve skupinovém vodovodu Mokré, zejména pak v obcích Ledce a Klášterec nad Dědinou. K věci bychom rádi v této chvíli sdělili následující:

Ve vodovodu byly v průběhu nevyhovujícího stavu zjištěny různými měřeními hodnoty volného chloru v rozmezí 0,40 - 0,55 mg/l. Hygienický limit je stanoven vyhláškou 252/2004 Sb. v platném znění a stanoví meznou hodnotu 0,30 mg/l. Naměřené hodnoty tak představují překročení této hodnoty. Neznamená to však, že by voda při této koncentraci volného chloru byla vyloučena jako voda pitná, nebo hrozilo bezprostřední akutní zdravotní riziko. Podobné hodnoty jsou nepříjemné zejména z hlediska pachu a chuti a jsou běžné například v plaveckých bazénech. Rádi bychom tedy zamezili jakékoliv panice a obavám. Úkolem provozovatele vodovodu je při zjištění podobných hodnot zajistit nápravné kroky vedoucí k nápravě tohoto stavu.

Od včerejšího dne tyto kroky intenzivně provádíme. Bohužel vodovod je poměrně rozsáhlý a včerejší podniknuté kroky neodstranily z vodovodu veškerou nadměrně chlorovanou vodu, tedy tato byla v síti i dnes v dopoledních hodinách. Věříme, že dnes provedené kroky (intenzivní odkalování a odpouštění vody) a právě dokončená měření ukazují, že situace na síti se stabilizuje. Naši pracovníci stále zůstávají v terénu a budou síť dále monitorovat.

Dále pokračujeme v šetření příčiny nastalého stavu a připravujeme i řešení, které zamezí opakování problému do budoucna. O vývoji vás dále budeme informovat. V případě potřeby informací jsme vám k dispozici.

Tomáš Hosa
provozní ředitel

V Hradci Králové dne 7. 5. 2019